


- Q - zapotrzebowanie ciepła
- FDM - odmulacz z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym
- NWP - naczynie wzbiorcze przeponowe
- PC - pompa cyrkulacyjna
- PCD - pompa obiegowa c.o.
- PCT - pompa obiegowa c.t. wentylacji
- RC - reduktor ciśnienia
- RRC - regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
- STCW - stabilizator temperatury c.w.u.
- C - przetwornik przepływu ciepłomierza
- W1 - wodomierz (Tmax = 90C) z nadajnikiem impulsów
- W2 - wodomierz z nadajnikiem impulsów
- FS - filtr siatkowy wg. PN.
- STW - termostat bezpieczeństwa c.o./c.t.
- STB - termostat bezpieczeństwa c.w.u.
- Pozostałe oznaczenia wg. PN.

		Celsium Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 7 26-110 Skarżysko - Kamienna tel.: 41 252 89 80 e-mail: celsium@celsium.pl	
OBIEKT <b>Węzeł ciepłowniczy w PSP nr 1</b> w m. Grójec, ul. Piłsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5			
NAZWA RYS. <b>SCHEMAT IDEOWY WĘZŁA C.O. + CT. + C.W.U.</b>			
DATA	SKALA	SYMBOL PROJEKTU	NR RYS.
07.2023	1:50	PC 04/2022	1