



1 - obrys węzła ciepłowniczego

2 - studzienka schładzająca

Uwaga!

- Obrys węzła musi obejmować wpust podłogowy.
- Obrys węzła musi być poza studzienką schładzającą.
- Odległość obrysu węzła od ścian budynku musi wynosić min. 1,0 m.
- Wszystkie króćce przyłączeniowe skierowane muszą być w górę.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Vendo Park - pomieszczenie węzła ciepłowniczego
Rzut poziomy - skala 1:50