



- 1 - obrys węzła ciepłowniczego  
2 - studzienka schładzająca DN800

**Uwaga!**

- Obrys węzła musi być poza studzienką schładzającą.
- Odległości minimalne obrysu węzła od ścian muszą być zgodne z nin. rysunkiem.
- Wszystkie króćce przyłączeniowe instalacji odbiorczych skierowane muszą być w górę.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Budynek wielorodzinny, ul. Żeromskiego dz. 34/4 - pomieszczenie węzła ciepłowniczego  
Rzut poziomy - skala 1:50