



- 1 - obrys węzła ciepłowniczego  
2 - studzienka schładzająca

**Uwaga!**

- Gabaryty węzła ciepłowniczego, rozmieszczenie poszczególnych urządzeń oraz odległości między nimi w obrębie węzła muszą umożliwiać obsługę węzła, w tym armatury i poszczególnych urządzeń wyłącznie z jednej strony (węzeł zlokalizowany przy ścianie).
- Wszystkie króćce przyłączeniowe muszą być skierowane w górę.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Budynek wielorodzinny, ul. Wiejska 42 - pomieszczenie węzła ciepłowniczego  
Rzut poziomy - skala 1:50