

Informacja dot. postępowania przetargowego pn.:

„Remont kotła węglowego WR-25, zlokalizowanego w Centralnej Ciepłowni w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7”

Zamawiający w Zakresie przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość dokonania zmian w punkcie SIWZ:

2. Wykonanie prac

d) Wykonanie nowego orurowania z rur \varnothing 38 mm x 3,2 mm, gatunek P265GH. W skład orurowania wchodzi:

- Wymiana króćców gwintowanych na kolektorze górnym (122 szt.)
- Wymiana króćców kolektora górnego (122 szt.) do połączeń z rurami ekranu przedniego części górnej

Zamiast tych robót Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany całej górnej komory na nową.

Ponadto zmienia się termin wykonania zadania – od 15.05.2023 r. do 31.08.2023 r.

Zmienia się termin składania ofert – do dnia **18.04.2023** r. do godziny 11.00

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji

Paweł Dziejcz