



Celsium Sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Węzeł ciepłowniczy w bud. przy ul. Widok 3 w Starachowicach
Wymagany schemat ideowy

Oznaczenia

- FOM odmulacz z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym (w węzłach do 50 kW - filtr siatkowy, mufowy)
- NWP naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.
- NWPcw naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u.
- PC1, PC2 pompy cyrkulacyjna inst. c.w.u.
- PO1, PO2 pompy obiegowe inst. c.o.
- ZM zawór mieszający trójdrogowy z napędem
- ZR1, ZR2 zawory regulacyjne z napędami
- STCW stabilizator temperatury c.w.u.
- RC1, RC2 reduktory ciśnienia
- RRC1, RRC2 regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
- c1, c2 przetworniki przepływu ciepłomierzy
- w1, w2 wodomierze z nadajnikiem impulsów

pozostałe oznaczenia symbolowe - wg Polskich Norm