



Oznaczenia:

- 1 - węzeł cieplny c.o. - obrys
(w gabarytach 230x100 cm przeponowe naczynie wzburcze)
- 2 - studzienka schładzająca DN800, H800, z włazem DN600,
z pompą zatapialną sterowaną pływakiem, z doprowadzonymi
przepustami rurowymi DN75 PVC dla wprowadzenia przewodu
zasilającego z wtyczką i wyprowadzenia przewodu tłoczego
- 3 - rezerwa miejsca dla węzła cieplnego c.w.u. (obrys)

Uwaga!

Wymiary przejść i dojść do urządzeń węzła traktować należy jako minimalne, wymiary gabarytowe węzła - jako maksymalne.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Pomieszczenie dla węzła cieplnego w bud. ul. M. Konopnickiej 16
w Skarżysku-Kamiennej
skala 1:50