



Oznaczenia:

- 1 - Kompaktowy węzeł ciepłowniczy c.o.-c.w.u. - obrys maksymalnych gabarytów węzła
- 2 - Rozdzielnia elektryczna
- 3 - Studzienka schładzająca bezodpływowa z pompą zatapialną
- 4 - Wpust kanalizacyjny podłogowy z przewodem odpływowym włączonym do studzienki schładzającej

Uwaga!

1. Wszystkie króćce przyłączeniowe węzła skierowane muszą być w górę!
2. Podane wymiary rzutu poziomego węzła [cm] traktować należy jako maksymalne dopuszczalne.

Celsium Sp. z o.o.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Węzeł ciepłowniczy w bud. przy ul. Widok 12 w Starachowicach
Rzut pomieszczenia węzła - dyspozycje wymiarowe
skala 1 : 50