



- 1 - istn. naczynie zbiorcze przeponowe
- 2 - istn. studzienka schładzająca

Uwaga !

1. Należy przewidzieć zmianę usytuowania istn. węzła cieplnego c.o.
2. Należy wykonać wpusty odwadniające posadzkę do istn. studzienki.
3. Należy wykonać cokoliki wys. 12 cm wokół obrysów węzłów c.o. i c.w.u.
4. Prowadzenie przewodów instalacji nad przejściami powinno zapewnić wysokość światła przejścia min. 1,9 m.
5. Należy zapewnić min. szerokość przejścia 70 cm przynajmniej z trzech stron węzła.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Pomieszczenie węzła cieplnego w bud. ul. Paryska 225
w Skarżysku-Kamiennej
skala 1:50