



**UWAGI:**

- drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła otwierane na zewnątrz pomieszczenia (PN-B-02423)
- zapewnienie w pomieszczeniu węzła wentylacji nawiewno wylawnej grawitacyjnej
- odprowadzenie wody ze studzienki schładzającej pompą zanurzeniową sterowaną pływakiem do najbliższej kanalizacji sanitarnej
- wokół pomieszczenia węzła uziemiona szyna ekwipotencjalna z bendnarki Fe/Zn 25x4 (malowana na żółto/zielono)

**OZNACZENIA:**

- 1 - węzeł ciepły c.o.+c.w.u. otoczony cokółkiem z cegły wys. 12cm
- 2 - stabilizator ciepłej wody użytkowej V=450l
- 3 - naczynie wzbiorcze przeponowe C.O.

**LEGENDA:**

- przyłącze ciepłe preizolowane
- instalacja c.w.u./cyrkulacji (60°C) - PP-R (Stabi-Glass)
- instalacja wody zimnej (PP-R)
- instalacja centralnego ogrzewania
- [ REP ] - rozdzielnica elektryczna pomieszczenia
- [ REW ] - rozdzielnica elektryczna węzła c.o./c.w.u.
- nw cwu - naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u.
- nw co - naczynie wzbiorcze instalacji c.o. (wpałone w rozdzielacz instalacji)
- W - włącznik pojedynczy
- G - gniazdo podwójne 2x230V/16A (1xserwisowe, 1xpod podłączenie pompy zanurzeniowej)
- IP - oprawy oświetleniowe hermetyczne, 2x40W, IP65

**RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA  
BUDYNEK WIELORODZINNY**

UL. BOKSERSKA 5, GRÓJEC

skala 1:50