



Załącznik Nr 3 do SIWZ

Węzeł ciepłowniczy trójfunkcyjny c.o. - c.t. - c.w.u.
wymagany schemat ideowy

Oznaczenia

FOM	odmulacz z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym (w węzłach do 50 kW - filtr siatkowy, mufowy)
NWP	naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.
NWPcw	naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u.
PC	pompa cyrkulacyjna inst. c.w.u.
PO1, PO2	pompy obiegowe inst. c.o. i c.t.
ZM	zawór mieszający trójdrogowy z napędem
ZR	zawór regulacyjny z napędem
RC1, RC2	reduktory ciśnienia
RRC1, RRC2	regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
c1, c2	przetworniki przepływu ciepłomierzy
w1, w2	wodomierze z nadajnikiem impulsów

pozostałe oznaczenia symbolowe - wg Polskich Norm