



Oznaczenia

- 1 - Zawór preizolowany
- 2 - Mufa połączeniowa
- 3 - Przedłużacz trzpienia zaworu
- 4 - Rura PE (DN200 - w strefie przemieszczeń)
(DN160 - poza strefa przemieszczeń)
- 5 - Skrzynka żeliwna uliczna do armatury
(na podbudowie betonowej)

Obiekt	Przyłącze ciepłownicze do bud. przy ul. S. Żeromskiego nr 52		Rys. nr
Adres	Skarżysko-Kamienna, ul. S. Żeromskiego, dz. nr ewid.: 93, 54		3
Temat	Projekt techniczny przyłącza ciepłowniczego		Data
Rysunek	Szczegół zabudowy zaworu preizolowanego		08-2023
Skala 1 : 10	Projektant	inz. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	