

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu na realizację zadania pn.:

„Wykonanie modernizacji odcinka sieci wodociągowej na terenie Centralnej Ciepłowni w Skarżysku - Kamiennej”

I. Zamawiający

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarżysko - Kamienna; NIP: 663-000-22-74; Regon: 290020845; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000444 66, tel. (041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83, e-mail: celsium@celsium.pl

II. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami.

- Cezary Trochimiuk – w zakresie przedmiotu zamówienia, e-mail: cezary.trochimiuk@celsium.pl tel. 606-835-782,
- Paweł Dziejczak – w zakresie procedur przetargowych, e-mail: pawel.dziejczak@celsium.pl tel. 723-732-415,
- Paweł Kuziel – w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej, e-mail: pawel.kuziel@celsium.pl tel. 785-060-049

Informacje udziela się w dni robocze, w godzinach: 8⁰⁰ – 14⁰⁰.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę odcinków sieci wodociągowej:

- DN150 o długości ok 235 m,
- DN100 o długości ok. 10 m,

wykonanych z rur żeliwnych na sieć wykonaną z rur PE odpowiednio: DN160 i DN110, z zachowaniem dotychczasowej trasy sieci, przyłączeniem do nowej sieci istniejących hydrantów p.poż. i przyłączy wodociągowych do obiektów Ciepłowni.

1. Szczegółowy opis zamówienia.

- 1.1. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur DN160 PE-HD, PN10, na odcinku od komory wodomierzowej (oznaczonej „A” – załącznik nr 3 i załącznik nr 4) do komory rozdzielczej (oznaczonej „G” - załącznik nr 3 i załącznik nr 4) po trasie równoległej (w zbliżeniu) do obecnie funkcjonującej sieci wodociągowej DN150 z rur żeliwnych. Technologia wykonania sieci – dowolna, do wyboru przez Oferenta (tradycyjna – w wykopie otwartym, z zastosowaniem przewiertu sterowanego, z zastosowaniem „krakingu”).
- 1.2. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur DN110 PE-HD, PN10, na odcinku od węzła sieci oznaczonego „E” (załącznik nr 3 i załącznik nr 4) do budynku SUW (oznaczenie „H” - załącznik nr 3 i załącznik nr 4) po trasie równoległej (w zbliżeniu) do obecnie funkcjonującego przyłącza sieci wodociągowej DN100 z rur żeliwnych. Technologia wykonania odcinka sieci – w wykopie otwartym.
- 1.3. Przyłączenie do nowej sieci istniejącego odgałęzienia sieci DN160 PE (węzeł „B” – załącznik nr 3 i załącznik nr 4).
- 1.4. Przyłączenie do nowej sieci istniejącego przyłącza wodociągowego DN100 żel. (węzeł „D” – załącznik nr 3 i załącznik nr 4).

- 1.5. Przyłączenie do nowej sieci istniejącego przyłącza wodociągowego DN65 (węzeł „F” – załącznik nr 3 i załącznik nr 4).
- 1.6. Przyłączenie do nowej sieci trzech istniejących hydrantów p.poż. DN80 (załącznik nr 3 i załącznik nr 4),
- 2. W wyconie robót i dostaw objętych zamówieniem uwzględnić należy.**
 - 2.1. Zastosowanie do budowy sieci rur PE-HD DN160 i DN110, PN10, SDR17.
 - 2.2. Zastosowanie do budowy sieci zasuw żeliwnych, kołnierzowych, PN10, z pełnym przelotem i miękkim uszczelnieniem klina,
 - 2.3. Wykonanie próby szczelności zmontowanego odcinka sieci.
 - 2.4. Wykonanie dezynfekcji zmontowanego odcinka sieci.
 - 2.5. Wykonanie płukania zmontowanego odcinka sieci.
 - 2.6. Oznakowanie przebiegu trasy sieci taśmą znakująco-ostrzegawczą (z wtopioną wkładką metalową – odcinki wykonane w wykopie otwartym) oraz tabliczkami umieszczonymi na słupkach, bądź innych trwałych elementach istniejącego zagospodarowania terenu.
 - 2.7. Odtworzenie rozebranych nawierzchni (mineralno-bitumicznych, betonowych, z kostki brukowej, terenów zielonych), uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1.1 Wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zawodową starannością i odpowiedzialnością za realizowane zamówienie;
 - 1.2 przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizowanych zadań, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. Do oferty Wykonawca ma dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty;
 - 1.3 zapewnienia, że wszystkie materiały i armatury użyte do wykonania niniejszego zamówienia są nowe i posiadają wymagane dopuszczenia, poświadczenia zgodności, atesty, cechy, oznaczenia zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN i dyrektyw UE;
 - 1.4 zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza robót;
 - 1.5 zapewnienia organizacji robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń (należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie). W przypadku spowodowania szkód należy bezzwłocznie je usunąć na własny koszt i ponieść koszty ewentualnych odszkodowań;
 - 1.6 zapewnienia warunków bhp i p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami, do prowadzenia prac w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia;
 - 1.7 zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia kadry w odpowiedniej ilości i z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zastosowania odpowiedniego sprzętu;
 - 1.8 doprowadzenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia robót), wszelkie pozostałości np. materiały izolacyjne i inne odpady należy wywieźć na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami – na własny koszt;
 - 1.9 przeprowadzenia niezbędnych prób, odbiorów i nadzoru na własny koszt;
 - 1.10 przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tj.:
 - a) Protokołów z prób, sprawdzeń i pomiarów,
 - b) Świadectw jakości na wbudowane rury, kształtki i armaturę, potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - c) Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez geodetę wraz z wniesieniem jej do państwowych zasobów geodezyjnych w Powiatowym ośrodku Geodezji i Kartografii,

- d) Dokumentu gwarancyjnego (okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na pełny zakres zrealizowanych dostaw nie może być krótszy niż 24 miesiące).

V. Wymagany termin realizacji zamówienia, termin płatności.

1. Termin realizacji: **między 01 lipca, a 30 września 2024 r.** (termin do ustalenia z Kierownictwem ciepłowni)
2. Prace w zakresie przełączenia zasilania nowej sieci z istniejącego przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej, jak i przełączenia zasilania obiektów Centralnej Ciepłowni, wykonać należy w ciągu **jednego dnia** (najlepiej dnia wolnego od pracy – sobota). Termin przełączenia zasilania sieci i wyłączenia z ruchu dotychczas funkcjonującej sieci ustalony być musi z Kierownictwem ciepłowni.
3. Termin płatności wyniesie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

VI. Warunki jakie musi spełnić Oferent.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Nr konta: Bank Millenium 60 1160 2202 0000 0002 7890 2369. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w formie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Wadium wpłacone w pieniądzu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po popisaniu umowy z wybranym oferentem.
2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150 % ceny ofertowej.
3. Dysponowanie kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania tego zadania.
4. Ofertę musi złożyć na załączonym blankiecie stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić cenę ryczałtową netto obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
6. Wymagany minimalny okres gwarancji na całość robót wynosi 2 lata.
7. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień: **18 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00** na terenie Centralnej Ciepłowni przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku - Kamiennej. Wykonawca zobowiązany jest o potwierdzenie obecności z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: **606-835-782** lub **723-732-415**.

Uwaga! W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub mailowego obecności co najmniej jednego Oferenta wizja lokalna się nie odbędzie.

VII. Opis warunków formalno-prawnych, które powinien spełnić oferent.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków ofertę należy uzupełnić o następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty.
2. Oświadczenie o nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec firmy Wykonawcy.
3. Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz właściwego ZUS o terminowym regulowaniu składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.
4. Referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót, realizację dostaw, opis rozwiązań techniczno-technologicznych zawierający m.in.: zestawienie gwarantowanych parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
5. Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz warunki gwarancji (należy załączyć wzór karty gwarancyjnej).

Uwaga! Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

VIII. Podwykonawcy.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
2. Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, części robót podwykonawcom na zasadach określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu robót
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizacji zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

IX. Składanie ofert (przygotowanie, terminy).

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiającego powinna zawierać opis:

**„Wykonanie modernizacji odcinka sieci wodociągowej na terenie Centralnej Ciepłowni
w Skarżysku - Kamiennej”**

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać na adres e-mail w terminie do dnia **25 czerwca 2024 do godz. 11³⁰**.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **25 czerwca 2024 o godz. 11⁴⁵**.

X. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XI. Ocena ofert.

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Celsius Sp. z o.o. uwzględniając w kolejności:
 - 1.1. cenę ofertową,
 - 1.2. oferowane warunki gwarancji,
 - 1.3. doświadczenie Zamawiającego z realizacji dotychczasowych tego typu kontraktów,
 - 1.4. referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót.
2. Zamawiający nie określa procentowych wielkości wag poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 1.
3. Oferent nie może się powoływać na okoliczność, iż oferta, którą wybrano, zawiera cenę wyższą niż jego oferta.
4. Z przeprowadzonego postępowania Komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zarząd stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy.
5. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
6. Oferent nie może żądać zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową netto oraz brutto za przedmiot realizacji zamówienia.
2. Cena zamówienia winna być wyliczona przy zastosowaniu obowiązującej w dniu składania oferty stawki podatku VAT.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XIII. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Wzór Umowy
3. Załącznik nr 3 - Rys. nr 1
4. Załącznik nr 4 – Rys. nr 2

Zatwierdzono:

Kierownik Działu Realizacji Inwestycji



Paweł Dziejic