



Uwaga !

1. Należy wykonać odwodnienie posadzki ze studzienką schładzającą i pompą zatapialną.
2. Należy wykonać posadzkę z gresu z cokolikiem wys. 12 cm wokół obrysu węzła.
3. Należy wykonać (bądź uzupełnić) tynki na ścianach i suficie z malowaniem.
4. Prowadzenie przewodów instalacji nad przejściami powinno zapewnić wysokość światła przejścia min. 2,0 m.
5. Należy zapewnić min. szerokość przejścia 70 cm przynajmniej z trzech stron węzła.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Budynek ul. Zakładowa 4
w Starachowicach
Pomieszczenie węzła cieplnego
rzut poziomy
skala 1 : 50