



Załącznik Nr 3 do SIWZ

Wezel cieplny dwufunkcyjny c.o. - c.w.u.
wymagany schemat ideowy

Oznaczenia

FOM	odmulacz z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym (w węzłach do 50 kW - filtr siatkowy, mufowy)
NWP	naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.
NWPc _w	naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u.
PC	pompa cyrkulacyjna inst. c.w.u.
PO	pompa obiegowa inst. c.o.
RC1, RC2	reduktory ciśnienia
RRC1, RRC2	regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
STCW	stabilizator temperatury ciepłej wody użytkowej
c1, c2	przetworniki przepływu ciepłomierzy
w1, w2	wodomierze z nadajnikami impulsów
pozostałe oznaczenia symbolowe - wg Polskich Norm	