



Oznaczenia:

- 1A - węzeł ciepłowniczy c.o. - obrys
(maks. wym. obrysu: dług.-szer.-wys. = 1500-800-1600 mm)
- 1B - węzeł ciepłowniczy c.w.u. - rezerwa miejsca (obrys)
(maks. wym. obrysu: dług.-szer.-wys. = 1300-800-1600 mm)
- 2 - przeponowe naczynie wzbiorcze inst. c.o.
- 3 - stabilizator temperatury c.w.u. - rezerwa miejsca
- 4 - studzienka schładzająca DN800 (dla pompy zatopialnej)
z dwoma przepustami DN75PVC wyprowadzonymi na ścianę
- 5 - rozdzielna elektryczna węzła (moc 4,0 kW / 230 V)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Węzeł ciepłowniczy c.o.-c.w.u. w bud. przy ul. Tysiąclecia 18
w Skarżysku-Kamiennej

Rzut poziomy pomieszczenia węzła
skala 1:50