



Oznaczenia:

- 1 - węzeł ciepłowniczy c.o.-c.w.u. - obrys
(maks. wym. gabaryt.: dług.-szer.-wys. = 2500-700-1600 mm)
- 2 - przeponowe naczynie wzbiorcze
- 3 - stabilizator temperatury c.w.u.
- 4 - studzienka schładzająca DN800 (dla pompy zatapialnej)
z dwoma przepustami DN75PVC wyprowadzonymi na ścianę
- 5 - rozdzielna elektryczna węzła (moc 4,0 kW / 230 V)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Węzeł ciepłowniczy c.o.-c.w.u. w bud. przy ul. Żeromskiego 52
w Skarżysku-Kamiennej

Rzut poziomy pomieszczenia węzła

skala 1:50