



Oznaczenia

- 1 - Zawór preizolowany
- 2 - Mufa połączeniowa
- 3 - Przedłużacz trzpienia zaworu
- 4 - Rura PE (DN200 - w strefie przemieszczeń)
(DN160 - poza strefa przemieszczeń)
- 5 - Skrzynka żeliwna uliczna do armatury
(na podbudowie betonowej)

Obiekt	Przyłącze ciepłownicze		Rys. nr 3
Adres	Skarżysko-Kamienna, ul. B. Prusa, dz. nr ewid. 105		
Temat	Projekt techniczny przyłącza ciepłowniczego		Data 09.2024
Rysunek	Szczegół zabudowy zaworu preizolowanego		
Skala 1:10	Projektant	inz. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	